

# RAPORT Z KONTROLI NR 54/23/IRE/2017

Towar deklarowany jako	Propan
Kontrola w zakresie	próbobranie oraz analizy chemiczne
Deklarowana wielkość partii	19,98 t
Próbobraniu poddano	autocysterna nr WSK 67YP / WSK AT34
Miejsce próbobrania	Zalesie
Sprawozdanie z badań numer	3508/LPG/MA/2017
Zleceniodawca	AXAN Sp. z o.o., ul. Słoneczna 5, 08-311 Bielany
Data kontroli/Data analizy	16.06.2017/ 16.06.2017
Data raportu	16.06.2017
Strona	1/1

## Wyniki analizy chemicznej:

skład węglowodorowy C1 – C5 % (m/m)	wyniki	metody badań
1. C1	<0,1	PN-EN 27941:2015-12 <sup>A</sup>
2. C2	0,3	
3. C3	96,6	
4. C4	3,1	
5. C5	<0,1	
6. C5+	<0,1	
<b>pełny skład węglowodorowy C1 - C5 %(m/m)</b>		
1. metan	<0,1	PN-EN 27941:2015-12 <sup>A</sup>
2. etan	0,3	
3. etylen	<0,1	
4. propan	96,3	
5. cyklopropan	<0,1	
6. propadien	<0,1	
7. propylen	0,3	
8. i-butan	2,1	
9. n-butan	1,0	
10. 2-buten-trans	<0,1	
11. 1-buten	<0,1	
12. i-buten	<0,1	
13. 2-buten-cis	<0,1	
14. 2,2-dimetylopropan	<0,1	
15. i-pentan	<0,1	
16. metyloacetylen	<0,1	
17. n-pentan	<0,1	
18. 1,3-butadien	<0,1	
19. C5 +	<0,1	

Badania próbki zostały wykonane przez Laboratorium Badawcze w Malaszewiczach, akredytowane w zakresie metod oznaczonych indeksem A przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 1275.

Próbę pobrano wg PN-EN ISO 4257:2004.

Raport odzwierciedla rezultaty jedynie w czasie i miejscu kontroli.

**ZATWIERDZIŁ**

**Monika Bielecka**

**ORYGINAŁ**

**SPORZĄDZIŁ**  
**INWESTYCJE RUROCIĄGOWE**  
**WSCHÓD Sp. z o.o.**  
 21-540 Malaszewicze, ul. Robotnicza 3  
 tel. 83 374 13 87, fax 83 374 13 86  
 NIP 537-433-62-71, REGON 030951172  
**Andrzej Makaruk**