

RAPORT Z KONTROLI NR 63/23/IRE/2017

Towar deklarowany jako	mieszanina LPG
Kontrola w zakresie	próbobranie oraz analizy chemiczne
Deklarowana wielkość partii	20,76 t
Próbobraniu poddano	autocysterna nr WPR4892M/ WGM16012
Miejsce próbobrania	Terminal Gaspol, Małaszewicze
Sprawozdanie z badań numer	4063/LPG/MAJ/2017
Zlecniodawca	AXAN Sp. z o.o., ul. Słoneczna 5, 08-311 Bielany
Data kontroli/Data analizy	27.07.2017/ 27.07.2017
Data raportu	27.07.2017
Strona	1/1

Wyniki analizy chemicznej:

skład węglowodorowy C1 – C5 % (m/m)	wyniki	metody badań
1. C1	0,1	PN-EN 27941:2015-12 ^A
2. C2	0,6	
3. C3	59,9	
4. C4	39,4	
5. C5	<0,1	
6. C5+	<0,1	
pełny skład węglowodorowy C1 - C5 %(m/m)		
1. metan	0,1	PN-EN 27941:2015-12 ^A
2. etan	0,6	
3. etylen	<0,1	
4. propan	59,7	
5. cyklopropan	<0,1	
6. propadien	<0,1	
7. propylen	0,2	
8. i-butan	17,3	
9. n-butan	22,1	
10. 2-buten-trans	<0,1	
11. 1-buten	<0,1	
12. i-buten	<0,1	
13. 2-buten-cis	<0,1	
14. 2,2-dimetylopropan	<0,1	
15. i-pentan	<0,1	
16. metyloacetylen	<0,1	
17. n-pentan	<0,1	
18. 1,3-butadien	<0,1	
19. C5 +	<0,1	

Badania próbki zostały wykonane przez Laboratorium Badawcze w Małaszewiczach, akredytowane w zakresie metod oznaczonych indeksem A przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 1275.

Próbę pobrano wg PN-EN ISO 4257:2004.

Raport odzwierciedla rezultaty jedynie w czasie i miejscu kontroli.

ORYGINAŁ

SPORZĄDZIŁ

IR
INWESTYCJE RUCIOCIĄGOWE
WSCHÓD Sp. z o.o.
21-540 Małaszewicze, ul. Robotnicza 3
tel. 83 374 13 87, fax 83 374 13 86
NIP 537-233-62-77, REGON 030951172
Sylvia Makaruk