

RAPORT Z KONTROLI NR 66/23/IRE/2017

załącznik 1/1

Towar deklarowany jako	mieszanina LPG
Kontrola w zakresie	próbobranie oraz analizy chemiczne
Deklarowana wielkość partii	20,80t
Próbobraniu poddano	autocysterna nr FGL 305 / GA 665
Miejsce próbobrania	Terminal Axan, Bielany-Żyłaki
Sprawozdanie z badań numer	4200/LPG/MA/2017
Zleceniodawca	AXAN Sp. z o.o., ul. Słoneczna 5, 08-311 Bielany
Data kontroli/Data analizy	04.08.2017 / 04.08.2017
Data raportu	04.08.2017
Strona	1/1

Wyniki analizy chemicznej:

skład węglowodorowy C1 – C5 % (m/m)	wyniki	metody badań
1. C1	0,1	PN-EN 27941:2015-12 ^A
2. C2	2,8	
3. C3	63,8	
4. C4	32,4	
5. C5	0,8	
6. C5+	0,1	
pełny skład węglowodorowy C1 - C5 %(m/m)		
1. metan	0,1	PN-EN 27941:2015-12 ^A
2. etan	2,8	
3. etylen	<0,1	
4. propan	61,0	
5. cyklopropan	<0,1	
6. propadien	<0,1	
7. propylen	2,8	
8. i-butan	13,5	
9. n-butan	17,4	
10. 2-buten-trans	0,3	
11. 1-buten	0,5	
12. i-buten	0,5	
13. 2-buten-cis	0,2	
14. 2,2-dimetylopropan	<0,1	
15. i-pentan	0,5	
16. metyloacetylen	<0,1	
17. n-pentan	0,3	
18. 1,3-butadien	<0,1	
19. C5 +	0,1	

Badania próbki zostały wykonane przez Laboratorium Badawcze w Małaszewiczach, akredytowane w zakresie metod oznaczonych indeksem A przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 1275.

Próbę pobrano wg PN-EN ISO 4257:2004.

Raport odzwierciedla rezultaty jedynie w czasie i miejscu kontroli.

ORYGINAŁ

IR INWESTYCJE/RUROCIĄGOWE
WŚCHÓD Sp. z o.o.
 21-540 Małaszewicze, ul. Robotnicza 3
 tel. 83 374 13 87, fax 83 374 13 86
 NIP 537-233-62-71, REGON 030951172
Andrzej Makaruk