

RAPORT Z KONTROLI NR 72/59/IRE/2018

Towar deklarowany jako	mieszanina LPG
Kontrola w zakresie	próbobranie oraz analizy chemiczne
Deklarowana wielkość dostawy	20,50t
Próbobranie poddano	autocysterna nr WPR4893M / WGM16011
Miejsce próbobrania	Wasilków
Sprawozdanie z badań numer	802/LPG/SO/2018
Zleceniodawca	AXAN Sp. z o.o., ul. Słoneczna 5, 08-311 Bielany
Data kontroli/Data analizy	03.05.2018 / 03.05.2018
Data raportu	03.05.2018
Strona	1/1

Wyniki analizy chemicznej:

Parametr	Wynik analizy	Wymagania wg RME z dnia 14.04.16 (Dz. U. Nr 2016 poz. 540)	Jednostki	Metoda badań
Całkowita zawartość siarki (po wprowadzeniu substancji zapachowej)	51	max 50+21,17*	mg/kg	ASTM D 6667-14 ^A
Badanie działania korodującego na miedzi (1h w temp. 40 °C)	klasa 1	klasa 1	-	PN-EN ISO 6251:2001 ^A

Badania próbki zostały wykonane przez Laboratorium Badawcze w Sokółce, akredytowane w zakresie metod oznaczonych indeksem A przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 1275.

* tolerancja wyniku u odbiorcy zgodnie z PN-EN ISO 4259:2009

Próbkę pobrano wg normy PN-EN ISO 4257:2004. Jednostka Inspekcyjna akredytowana przez PCA, Nr AK 030.

Raport odzwierciedla rezultaty jedynie w czasie i miejscu kontroli.

ORYGINAŁ




INWESTYCJE RUROCIĄGOWE
WSCHOD Sp. z o.o.
 21-540 Małaszewicze, ul. Robotnicza 3
 tel. 83 374 13 87, fax 83 374 13 86
 NIP 537 233 62 71, REGON 030951172
Andrzej Makaruk