

## RAPORT Z KONTROLI NR 79/59/IRE/2018

Towar deklarowany jako	Mieszanina LPG
Kontrola w zakresie	próbobranie oraz analizy chemiczne
Deklarowana wielkość dostawy	20,20 ton
Próbobranie poddano	autocysterna nr WND68185 / WSKAT
Miejsce próbobrania	Wasilków
Sprawozdanie z badań numer	921/LPG/SO/2018
Zleceniodawca	AXAN Sp. z o.o., ul. Słoneczna 5, 08-311 Bielany
Data kontroli/Data analizy	24.05.2018 / 24.05.2018
Data raportu	24.05.2018
Strona	1/1

### Wyniki analizy chemicznej:

Parametr	Wynik analizy	Wymagania wg RME z dnia 14.04.16 (Dz. U. Nr 2016 poz. 540)	Jednostki	Metoda badań
Całkowita zawartość siarki (po wprowadzeniu substancji zapachowej)	18	max 50	mg/kg	ASTM D 6667-14 <sup>A</sup>
Badanie działania korodującego na miedzi (1h w temp. 40 °C)	klasa 1	klasa 1	-	PN-EN ISO 6251:2001 <sup>A</sup>

Badania próbki zostały wykonane przez Laboratorium Badawcze w Sokółce, akredytowane w zakresie metod oznaczonych indeksem A przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 1275.

Próbę pobrano wg PN-EN ISO 4257:2004. Akredytacja PCA nr AK 030.

Niniejszy raport zawiera 1 załącznik.

Raport odzwierciedla rezultaty jedynie w czasie i miejscu kontroli.

**ORYGINAL**

**IRE**  
east Sp. z o.o.  
21-540 Małaszewicze, ul. Robotnicza 3  
tel. 83 374 13 87, fax 83 374 13 86  
NIP 537-233-62-71, REGON 030951172

Patrycja Górak