

RAPORT Z KONTROLI NR 30/59/IRE/2018

załącznik 1/1

Towar deklarowany jako	Mieszanina LPG
Kontrola w zakresie	próbobranie oraz analizy chemiczne
Deklarowana wielkość partii	20,04 ton
Próbobraniu poddano	autocysterna nr WSK17YG/WSKAT35
Miejsce próbobrania	Sokółka
Sprawozdanie z badań numer	319/LPG/SO/2018
Zleceniodawca	AXAN Sp. z o.o., ul. Słoneczna 5, 08-311 Bielany
Data kontroli/Data analizy	14.02.2018 / 14.02.2018
Data raportu	14.02.2018
Strona	1/1

Wyniki analizy chemicznej:

skład węglowodorowy C1 – C5 % (m/m)	wyniki	metody badań
1. C1	0,2	PN-EN 27941:2015-12 ^A
2. C2	2,0	
3. C3	64,8	
4. C4	32,8	
5. C5	0,1	
6. C5+	<0,1	
pełny skład węglowodorowy C1 - C5 %(m/m)		
1. metan	0,2	PN-EN 27941:2015-12 ^A
2. etan	2,0	
3. etylen	<0,1	
4. propan	64,3	
5. cyklopropan	<0,1	
6. propadien	<0,1	
7. propylen	0,5	
8. i-butan	16,8	
9. n-butan	15,8	
10. 2-buten-trans	<0,1	
11. 1-buten	0,1	
12. i-buten	0,1	
13. 2-buten-cis	<0,1	
14. 2,2-dimetylopropan	0,1	
15. i-pentan	<0,1	
16. metyloacetylen	<0,1	
17. n-pentan	<0,1	
18. 1,3-butadien	<0,1	
19. C5 +	<0,1	

Badania próbki zostały wykonane przez Laboratorium Badawcze w Sokółce, akredytowane w zakresie metod oznaczonych indeksem A przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 1275.

Próbkę pobrano wg PN-EN ISO 4257:2004. Jednostka Inspekcyjna akredytowana przez PCA, Nr AK-030.

Raport odzwierciedla rezultaty jedynie w czasie i miejscu kontroli.

ORYGINAL

SPORZĄDZIŁ
INWESTYCJE RUROCIĄGOWE
WSCHÓD Sp. z o.o.
 21-540 Małaszewicze, ul. Robotnicza 3
 tel. 83 374 13 87, fax 83 374 13 86
 NIP 537-233-62-71, REGON 030951172

Sylwia Makaruk